



NOTA INFORMATIVA :
 1. CENTRALA DE DETECTIE CAT SI UPS-UL PENTRU ALIMENTAREA SISTEMULUI DE ALARMARE IN CAZ DE INCENDIU SE VOR MONTA LA O INALTIME DE 1,2M PATA DE PAROSEALA.
 2. TOTI SENZORII DE DETECTIE CAT SI SEMNALIZAREA OPTICA SE VOR AMPLASA PE TAVAN IN CENTRUL ARIEI DETERMINATE DE DETECTIE.
 3. BUTOANELE DE ALARMARE SE VOR AMPLASA LA 1,4M DE LA PAROSEALA.

LEGENDA	
	DO - DETECTOR ADRESABIL OPTIC DE FUM
	SO - SIRENA ADRESABILA
	F - FLASH ADRESABIL
	ECS - ECHIPAMENT DE COMANDA SI SEMNALIZARE - CENTRALA -
	CABLU INCENDIU TIP: JE-H(SUFE180E30 2KX20.8)
	URCA LA NIVEL SUPERIOR / DE LA NIVEL INFERIOR
	NR. ZONEI DE DETECTIE NR. BUCLA DE DETECTIE NR. ELEMENT DE DETECTIE

PROIECTANT GENERAL: S.C. DAC PROJECT DES S.R.L.		Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN BRAILA, Str. INDEPENDENTEI, nr. 1, Localitate BRAILA, Judetul BRAILA	PROIECT NR.: 27
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	FAZA: D.A.L.I.
SEF PROIECT:	INL: DRAGOS BALAN	SCALA: 1:100	FORMAT DESEN: A1
PROIECTAT:	INL: DRAGOS BALAN	DATA: 12.2016	REVIDA: 00
DESENAT:	DES: ADRIAN COSEA	NUMAR DESEN: 27 - ID - 01	